



statutární město Olomouc · **Magistrát města Olomouce** · oddělení veřejných zakázek

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc**
 Druh dle předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu
 Druh dle předmětu plnění: Stavební práce
 Typ zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu
 Archivní číslo zadavatele: 14004
 Číslo jednací: SMOL/057246/2014/OI/VZ/Pi

Identifikace zadavatele

Název: Statutární město Olomouc
 Sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
 IČ: 00299308
 Zastoupený: Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora
 Administrátor: Mgr. Miroslav Pizur, tel.: +420 588 488 729, e-mail: miroslav.pizur@olomouc.eu

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Veřejný zadavatel tímto poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti. Tyto dodatečné informace jsou současně odpovědí na dotazy uchazečů ze dne 14.3. 2014.

Zadavatel tyto dodatečné informace poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel zároveň uveřejnil dodatečnou informaci stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, a to na profilu zadavatele na adrese www.olomouc.eu/verejnezakazky.

Dotaz č.1

Je součástí projektu přemístění klimatizační jednotky, resp. přidání další jednotky + rozvodu?

Klimatizační jednotka v kanceláři bude posunuta tak, aby nebránila provedení navržené příčky. Po dokončení stavebních prací bude vyzkoušeno její ovládání. Nové klimatizační jednotky se přidávat nebudou. Do stávající VZD v budově nebude zasahováno.

Dotaz č.2

Přeinstalace osvětlení na levou a pravou stranu (nyní jsou zářivky v kancelářích zapojeny do série napříč kanceláří, bude nutné sekat do zdi, nebo to řešit podhledy)?

Zářivky budou demontovány a znovu budou umístěny na středy místností. Každá místnost bude mít samostatný vypínač. Pro nové vedení bude v max.možné míře využito nově prováděných příček. Dopojení na stropě bude v lištách. Nové zásuvky budou na sádkartonové příčce. Pokud počet zásuvek převyší kapacitu jističe je možné zaslepit

Název VZ:	Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc	Číslo VZ	14004
Název souboru:	Dodatečné informace č. 1	Autor dokumentu:	Mgr. Miroslav Pizur
		Strana:	1/2

stáv.zásuvky na obvodové stěně.

Dotaz č.3

Přidání požárních hlásičů do nově vzniklých kanceláří (je na to systém v budově připraven)?

S doplněním požárních hlásičů se neuvažuje. Pokud bude stávající hlásič překážet provedení příčky bude posunut v liště. Rozšíření rozvodů pro požární hlásiče musí řešit jejich správce nebo firma, která smluvně provádí jejich revize a prohlídky - toto není předmětem zadání stavby.

Upřesnění zadávací dokumentace nad rámec dotazů

Pro stávající slaboproudé rozvody bude provedeno trubkování s ukončením v zásuvce. Rozvody slaboproudu si provede jeho správce sám.

U prohlídky kanceláří je třeba zhotovitele upozornit na typ a provedení stávajících dveří. Nově doplňované dveře budou mít stejný design.

Zadavatel poskytuje informace dle § 49 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.). Uchazeči jsou povinni při zpracování nabídkové ceny respektovat výše uvedené dodatečné informace.

Vzhledem k marginálním změnám v dokumentu návrh SoD zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Olomouci dne 17. 4. 2014

.....
Mgr. Miroslav Pizur
referent oddělení veřejných zakázek

Název VZ:	Stavební úpravy kanceláří, Hájkova 20, Olomouc	Číslo VZ	14004
Název souboru:	Dodatečné informace č. 1	Autor dokumentu:	Mgr. Miroslav Pizur
		Strana:	2/2