



statutární město Olomouc · **Magistrát města Olomouce** · oddělení veřejných zakázek

### Identifikace veřejné zakázky

Název: **Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc**  
 Druh dle předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu  
 Druh dle předmětu plnění: Stavební práce  
 Typ zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu  
 Archivní číslo zadavatele: 14004  
 Číslo jednací: SMOL/061667/2014/OI/VZ/Pi

### Identifikace zadavatele

Název: Statutární město Olomouc  
 Sídlo: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc  
 IČ: 00299308  
 Zastoupený: Mgr. Eva Machová, náměstkyně primátora  
 Administrátor: Mgr. Miroslav Pizur, tel.: +420 588 488 729, e-mail: miroslav.pizur@olomouc.eu

**Vzhledem k charakteru níže popsané změny projektu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to na 27. 3. 2014, 9:00.**

### DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

Veřejný zadavatel tímto poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace jsou současně odpovědí na dotazy uchazečů ze dne 18. 3. 2014.

Zadavatel tyto dodatečné informace poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Zadavatel zároveň uveřejnil dodatečnou informaci stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, a to na profilu zadavatele na adrese [www.olomouc.eu/verejnezakazky](http://www.olomouc.eu/verejnezakazky).

#### Dotaz č.1

*Pozn. jedná se o upřesňující informaci k dodatečné informaci č.3*

**Prosím o doplnění informace, počtu klimatizačních jednotek, které se budou přemísťovat?**

Firma I-THERM v současnosti provádí každoroční údržbu klimatizace. Instalované chladicí zařízení má dva okruhy, vnější a vnitřní. Údržba se provádí dvakrát do roka a představuje na podzim vypuštění vnějšího okruhu chladicí kapaliny. Na jaře potom provádí její zpětné napuštění, kontrolu těsnosti potrubí chladicí kapaliny a vyregulování systému. V současné době je vnější systém vypuštěn a jeho zpětné napuštění, kontrola a vyregulování, není předmětem zadávacího řízení.

Uvnitř kanceláří jsou osazeny klimatizační jednotky typu DELONGHI od firmy CLIMAVENETA. Instalace proběhla před cca 15 lety.

Název VZ:	Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc	Číslo VZ	14004
Název souboru:	Dodatečné informace č. 4	Autor dokumentu:	Mgr. Miroslav Pizur
		Strana:	1/2

Předmětem zadávacího řízení je přemístění 8 kusů klimatizačních jednotek, demontáž a jejich zpětná montáž včetně jejich vyregulování.

Klimatizační jednotky jsou připojeny na vnitřní okruh. Ten je třeba vypustit a po přemístění jednotek znovu napustit vodou. (variantně lze potrubí zamrazit, přemístit jednotky a potom jenom vyregulovat - náhrada za vypuštění celého systému. V rozpočtu je varianta první.)

Zkontrolovat těsnost potrubí a zjištěné závady odstranit. Systém vyregulovat.

Připojení jednotek je provedeno PE potrubím DN25 přímo – bez ventilů.

Kondenzát je odváděn plastovou hadicí DN15.

Připojení na el.rozvedy dle předpokladu CYKY 2,5mm<sup>2</sup>

Posunutí jednotky si vyžádá prodloužení všech připojovacích potrubí. Připojovací potrubí bude provedeno Cu potrubím do kterého bude vždy osazen uzavírací kulový ventil. Odpadní potrubí bude prodlouženo tlakovou plastovou hadicí.

Veškerá vedení budou vedena po stěně a budou ke stěně fixována zděří příslušné velikosti. (variantně je možné osadit nové ventily nad demontovatelným stropem v chodbě a přes stěnu provrtat nové průchodky - v rozpočtu je varianta první).

**Zadavatel doporučuje při těchto specifických pracech spolupracovat s výše uvedenou firmou.**

**Pro výše uvedené činnosti je potřeba vyplnit nový výkaz výměr, který je součástí této dodatečné informace.** Pozn. VZ na Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc již obsahuje 3 výkazy výměr – A, B a C. Při hodnocení nabídky bude vybrán uchazeč, který bude mít v součtu nejmenší nabídkovou cenu za jednotlivé výkazy výměr.

Příloha: 14004-C - Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20 - Dodatek VŘ 1 [zadání].xls

Zadavatel poskytuje informace dle § 49 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.). Uchazeči jsou povinni při zpracování nabídkové ceny respektovat výše uvedené dodatečné informace.

**Vzhledem k charakteru změn zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to na 27. 3. 2014, 9:00.**

V Olomouci dne 21. 3. 2014

.....  
Mgr. Miroslav Pizur  
referent oddělení veřejných zakázek

Název VZ:	Stavební úpravy kanceláří, Hálkova 20, Olomouc	Číslo VZ	14004
Název souboru:	Dodatečné informace č. 4	Autor dokumentu:	Mgr. Miroslav Pizur
		Strana:	2/2