



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/413066/13/LPO/Růž

Sp. zn.: S-SMO/413066/13/LPO/2

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková

Telefon: +420 599 443 256

Fax: +420 599 442 010

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 2013-11-21

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce „Vybavení interiéru – Firemní školka“

V návaznosti na dotazy dodavatele předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1

Seznam prvků, položka č. 14 a 20. U obou položek je uveden text „Keramická dlažba a obklady“, není však uvedena měrná jednotka ani množství. Jsou dlažby a obklady předmětem zakázky vybavení interiéru?

Odpověď č. 1

Položky č. 14 a č. 20 „Keramická dlažba a obklady“ v rozpočtu - interiér nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Dotaz č. 2

Položka 10 – Nástěnný přebalovací pult sklopný. Jsou požadovány konkrétní rozměry tohoto pultu? Má se jednat o pult plastový nebo dřevěný?

Odpověď č. 2

Nástěnný přebalovací pult sklopný není blíže specifikován. Ponecháno na nabídce dodavatele s jedinou podmínkou na „bezpečnost každodenního používání“.

Dotaz č. 3

Položka 13 – Kryty topení. Je požadováno konkrétní provedení? Příklady provedení:





Odpověď č. 3

Kryt topení bude z dřevěné konstrukce, materiál vzhledově obdobný ostatnímu mobiliáři školky (světlý masiv), rámová konstrukce š. 80 mm výplň lištami š. 40 mm skládanými svisle s rozpětím 40 mm. Rám bude upevněn na jaklový nosný rám, který bude uchycen v ostění či zděné konstrukci parapetu. Spodní hrana bude od podlahy 200 mm, horní 150 mm od parapetu desky ÚT. Parapet ÚT krytu je ve výšce parapetu okna. Pohledová šíře parapetní desky 38 mm, viz. detail krytu v příloze.

Mezi parapetní deskou a zděnou konstrukci parapetu je mezera 150 mm - výplň perforovaným plechem - cirkulace vzduchu. Jaklový rám + perforovaný plech bude mít povrchovou úpravu - stříbřitě šedou.

Ing. Eva Sebořská
vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního

Příloha:
Detail krytu topení